



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области

(наименование территориального органа МЧС России)

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, тел. (8152) 99-94-04, e-mail: gumur@aspol.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Мурманска УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, тел. (8152) 21-00-48, e-mail: ond-murmansk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 69 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному учреждению г. Мурманска «Центр психолого-педагогической,

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

медицинской и социальной помощи»

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

(сокращенное наименование: МБУ г. Мурманска ППМС - Центр)

ИНН 5190159010, ОГРН 1065190102273

индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

на основании распоряжения вынесенного главным государственным инспектором
г. Мурманска по пожарному надзору Зивой Игорем Александровичем

№ 69 от « 05 » Июня 20 17 года, в период:

« 14 » июня 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

« 22 » июня 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

проведена плановая, выездная проверка объекта защиты:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Здания МБУ г. Мурманска ППМС - Центр

класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

расположенного по адресу:

г. Мурманск, ул. Баумана, д. 1

(адреса мест проведения проверки)

Лица, проводившие проверку:

Малий Андрей Алексеевич, государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

г. Мурманска по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МБУ г. Мурманска ППМС - Центр -

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

Марчук Инна Владимировна, ответственный за пожарную безопасность МБУ г. Мурманска ППМС -
Центр – Коренская Анжелика Федоровна, заместитель директора МБУ г. Мурманска ППМС – Центр
- Филатова Оксана Васильевна

ного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери эвакуационных выходов наружу имеют запоры, препятствующие свободному открыванию изнутри без ключа (установлены внутренние закрываемые механические замки) (из помещений № 2 в помещение № 1, из помещения № 1 на улицу, первого этажа по тех. паспорту инв. № 94 от 19.11.2007)	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 35 Правил противопожарного режима в РФ	01.06.2018	
2.	Помещение № 1 тамбура центрального эвакуационного выхода первого этажа, не оборудовано пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации (номера помещений по тех. паспорту инв. № 94 от 19.11.2007)	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А4; п. А10; таблица А.1 п.9, таблица А.3 п. 38 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4, п. 14; п.9 таблицы 1, таблица 3 п. 38 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	01.06.2018	
3.	Не отделены переходы между корпусами МБУ ДО ДЮСАШ № 15 и МБУ г. Мурманска ПИМС - Центр противопожарными дверями 1-го типа в проемах противопожарных стен с нормируемым пределом огнестойкости	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение	01.06.2018	

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.4.19 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 7.1 строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
4.	Двери, ведущие из лестничной клетки первого этажа, открываются не по направлению выхода людей	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.6 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.17 строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.п. «ж» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ	01.06.2018	
5.	Сняты двери лестничной клетки на 2-м этаже, предусмотренные проектом	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, 7.1 строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.п. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ	01.06.2018	
6.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации до электросветильников и окружающих предметов менее 0,5 м. (помещение №№ 11 второго этажа, по тех. паспорту инв. № 94 от 19.11.2007)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.06.2018	
7.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 извещение о пожаре не передается в подразделение пожарной охраны	часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.06.2018	

	по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия работников объекта и/или транслирующей этот сигнал организации (подтверждающая документация не представлена)	требованиях пожарной безопасности»; пункт 14.4 СП 5.13.130.2009.		
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Мурманска по пожарному надзору Малий Андрей Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 22 » июня 20 17 г.



Предписание для исполнения получил(а):

И.В. Морчук

(подпись)

и.о. директора Морчук И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » июня 20 17 г.